

NUMER OBWODU	RG	–		RG/F01	RG/F02	RG/F101	RG/F102	RG/F103	RG/F104	RG/F105	RG/F106	RG/F201	RG/F202	RG/F203	RG/F204	RG/F211	RG/F212	RG/F301
TYP LINII	YKXSżo 5x16	–		YKYżo 5x10	YKYżo 5x10	YDYżo 4x1,5	YDYżo 3(4)x1,5	YDYżo 3(4)x1,5	YDYżo 3(4)x1,5	YDYżo 3(4)x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 5x6,0
MOC ZAINST.(SZCZYT) [kW]	42,49 (17,0)	–		10,8	11,97	1	0,28	0,21	0,25	0,39	0,36	1,6	1,2	1,0	1,0	0,5	1	11,0
ILOŚĆ ODB.	–	–		1	1	1	8	6	7	11	6	8	6	5	1	1	1	1
NAZWA ODBIORU	Zasilanie z ZK-GWP	Sygnalizacja obecności napięcia na elewacji szafy	Ochrona przepięciowa ogranicznik typu 2	Zasilanie tablicy TB1	Zasilanie tablicy TB2	Oświetlenie podstawowe klatka schodowa	Oświetlenie: -1.02; -1.03; -1.18; -1.19;	Oświetlenie -1.21 (bar); -1.20 (WC)	Oświetlenie -1.04; -1.05; -1.06; -1.07; -1.08; -1.09; -1.12	Oświetlenie -1.11; -1.10; -1.15; -1.17; -1.16	Oświetlenie zewnętrzne (kinkiety)	Gniazda ogólne: -1.01; -1.03; -1.04; -1.05; -1.18	Gniazda ogólne: -1.21; -1.20;	Gniazda ogólne: -1.07; -1.08; -1.09; -1.12.	Gniazda ogólne: -1.10; -1.11; -1.16	Centralka systemu detekcji gazu	Listwa zasilająca – główny punkt dystrybucyjny (GPD)	Zasilanie -1.21 (kurtyna powietrzna)
						* Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	* Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	* Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	* Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	* Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne							



UWAGI:

1. *Uklad pracy instalacji:*
   TN-S, 230/400V, 50Hz.
2. *Ochrona przeciwporażeniowa:*
   Samoczynne Wyłączenie Zasilania
3. *Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa:*
   wyłączniki różnicowopradowe
4. *Typ obudowy natynkowa IP30*
5. *Przewidzieć rezerwę miejsca 30%*

rewizja:	opis rewizji:	data:	podpis:

biuro projektów:	AGA ELEKTRO AGA-ELEKTRO s.c. 43-382 Bielsko Biała, ul. 1 Dywizji Pancernej 45/201 tel. +48 606 129 303, +48 728 871 442 e-mail: biuro@aga-elektro.pl www.aga-elektro.pl		
projektant:	mgr inż. Jarosław Śledź nr upr. bud. SLK/3908/PWOE/11	data: 01.2023	podpis:
sprawdzający:	inż. Grzegorz Grzesicki nr upr. bud. SLK/5731/PWOE/14	data: 01.2023	podpis:
inwestor:	URZĄD GMINY W JELEŚNI 34-340 JELEŚNIA, UL. PLEBAŃSKA 1		
obiekt / temat:	**USUNIĘCIE KOLIZJI ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM BUDYNKU USŁUGOWEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ ORAZ ZBIORNIKAMI NA GAZ, BUDOWA BUDYNKU POMOCNICZEGO SOCJALNEGO Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ, ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU POMOCNICZEGO I DWÓCH BUDYNKÓW HANDLOWYCH, BUDOWA STANOWISK KAMPEROWYCH ORAZ BUDOWA MURÓW OPOROWYCH, PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE ZBIORNIKAMI, BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWA ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO**		
faza projektu:	**PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY**		
treść rysunku:	**SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG**		

branża:	nr projektu	data wydania	skala	nr rysunku	arkusz	rewizja
ELEKTRYCZNA	**2211-10.1**	**01.2023**	**- : -**	**IE-19**	**1/1**	**0**

Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Rysunek ten ani żaden jego fragment nie mogą być zmieniane, reprodukowane, powielane, lub wykorzystywane do żadnych innych celów bez pisemnej zgody autora projektu.

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ BYĆ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI