

LEGENDA:

- 60 m³/h 100 — zawór wentylacyjny wywiewny
- 60 m³/h 100 — zawór wentylacyjny wywiewny
- PR — przepustnica regulacyjna typu IRIS
- tłumik akustyczny
- NW1 — centrala wentylacyjna podwieszana N=470m3/h/W=370m3/h z wymiennikiem obrotowym i nagrzewnicą elektryczną
- WG — wentylacja grawitacyjna
- Ho — oś kanału względem posadzki – poziomu kondygnacji

UWAGI:
Kanały wentylacyjne prowadzone w pokojach obudować gk.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

numer	nazwa	pow. użyt [m²]
0.01	wiatrołap	6,93
0.02	klatka schodowa	8,19
0.03	korytarz	12,51
0.04	magazyn pościeli	9,67
0.05	korytarz	21,42
0.06	pokój 2 osobowy	10,58
0.07	łazienka	5,01
0.08	pokój 2 osobowy	9,03
0.09	łazienka	3,30
0.10	pokój 1 osobowy	8,25
0.11	pokój 2 osobowy	7,99
0.12	łazienka	4,10
0.13	pokój 2 osobowy	8,88
0.14	łazienka	4,05
0.15	pokój 2 osobowy	8,25
0.16	łazienka	3,36
0.17	pokój dla NP 1 osobowy	11,71
0.18	łazienka dla NP	4,44
0.19	antresola	6,66
	SUMA	154,33

PROJEKT:
Przebudowa i remont budynku usługowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz zbiornikami na gaz, budowa budynku pomocniczego socjalnego z wewnętrzną instalacją gazową, rozbiórka istniejącego budynku pomocniczego i dwóch budynków handlowych, budowa stanowisk kamperowych oraz budowa murów oporowych, przebudowa drogi wewnętrznej, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikami, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika przeciwpożarowego

ADRES: dz. nr 5697/6 i 5697/14, 34-335 Korbielów
BRANŻA: SANITARNA
INWESTOR: Urząd Gminy w Jeleśni, ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia
FAZA/ARCHIWUM:: PT-IS-33/2022
TYTUŁ RYS.: BUDYNEK GŁÓWNY. INSTALACJA WENTYLACJI. RZUT PARTERU.
DATA: 12.2022
SKALA: 1:75

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	NR RYS.:
mgr inż. Danuta Wawrzyńczyk	126/89 BB		WM/02
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marzena Sałaciak	NR UPRAWNIEŃ: SLK/7980/PBS/18	PODPIS:	

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH > DANUTA WAWRZYŃCZYK < Bielsko-Biała tel. 033 822 04 85