

LEGENDA:

- przewody c.o. – zasilanie
- przewody c.o. – powrót
- C1 — piony instalacji c.o.
- 11KV H [mm] / L [mm] — grzejnik stalowy, płytowy, dolnozasilany
- ŁAZIENKOWY H[mm]/L[mm] — grzejnik łazienkowy
- rura ochronna r.o. DN
- zawór termostatyczny prosty z nastawą wstępną n
- regulator różnicy ciśnienia współpracujący z zaworem odcinającym
- zawór odcinający
- pompa obiegowa na wyposażeniu kotła

UWAGI
Instalację c.o. wykonać z rur stalowych cienkościennych oraz z rur PP-R PN20
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć ppoż.
Zawory równoważące umieścić pod stropem najniższej kondygnacji.

PROJEKT:
Przebudowa i remont budynku usługowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz zbiornikami na gaz, budowa budynku pomocniczego socjalnego z wewnętrzną instalacją gazową, rozbiórka istniejącego budynku pomocniczego i dwóch budynków handlowych, budowa stanowisk kamperowych oraz budowa murów oporowych, przebudowa drogi wewnętrznej, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikami, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika przeciwpożarowego

ADRES: dz. nr 5697/6 i 5697/14, 34–335 Korbielów
INWESTOR: Urząd Gminy w Jeleśni, ul. Plebańska 1, 34–340 Jeleśnia
BRANŻA: SANITARNA
FAZA/ARCHIWUM: PT-IS-33/2022
DATA: 12.2022
SKALA: 1:75
TYTUŁ RYS.: ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. BUDYNEK GŁÓWNY
NR RYS.: OG/05

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Danuta Wawrzyńczyk
NR UPRAWNIEŃ: 126/89 BB
PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marzena Sałaciak
NR UPRAWNIEŃ: SLK/7980/PBS/18
PODPIS:

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH > DANUTA WAWRZYŃCZYK < Bielsko-Biała tel. 033 822 04 85